



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

Санкт-Петербург

26 марта 2018 г.
15.00

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 07-1183-1774/А-62**

По адресу: Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 42, корп.6.

На основании распоряжения от 19.02.2018 № 07-1183/Рк Северо-Западного управления Ростехнадзора была проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 292 с углубленным изучением математики Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа №292).

Дата и время проведения проверки: с 10.00 16.03.2018 до 15.00 26.03.2018.

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней.

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор Пятышева Мария Викторовна *Пятышева* 16.03.2018 в 10.00.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку:

- государственный инспектор Голубев Сергей Николаевич:

При проведении проверки присутствовали:

- заведующий хозяйством Колчина Татьяна Юрьевна.

Краткая характеристика предприятия, объекта энергетики:

Адрес: юридический – Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 42, корп. 6;

фактический – Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 42, корп. 6.

Основной вид деятельности: образование.

ИНН: 7816165190, ОКОПФ: 72, ОКВЭД: 85.14.

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: отсутствуют.

Факс: 360-77-68.

Руководитель: директор Пятышева Мария Викторовна, тел. 360-77-68.

Ответственный за электрохозяйство – Колчина Татьяна Юрьевна, тел. 8 904-338-43-82.

Заместитель ответственного за электрохозяйство – Макаров Владимир Алексеевич, тел. 360-77-68.

Присоединенная мощность трансформаторов и электродвигателей 6 (10) кВ:---

Присоединенная мощность трансформаторов 6 (10) кВ: ---

Присоединенная мощность электродвигателей 6 кВ: ---

Установленная мощность конденсаторных установок: ---

Разрешенная нагрузка: 181.0 кВА.

Фактическое годовое электропотребление в 2017 г.: 11050 кВт.ч.

Электроснабжение Потребителя осуществляется от КК-264, источник питания – ПС-20.

Наличие ТЭП: отсутствует.

Договор электроснабжения от 20.12.2017 № 78130000030710 с АО ПСК.

Акт от 20.11.2005 № 206-Н разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок с ПАО «Ленэнерго».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Лица, допустившие нарушения
1	Состав и ведение технической и оперативной документации не соответствует требованиями ПТЭЭП и ПОТ ЭЭ:	ПТЭЭП п. 1.2.6	Заведующий хозяйством Колчина Т.Ю. Устранено в ходе проверки
2	Однолинейная схема электрических соединений ГРЩ не утверждена ответственным за электрохозяйство.	ПТЭЭП, п. 1.5.18	Заведующий хозяйством Колчина Т.Ю. Устранено в ходе проверки
3	Однолинейная схема электрических соединений ГРЩ не соответствует фактической эксплуатационной.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.6, 1.5.18, 1.8.5	Заведующий хозяйством Колчина Т.Ю. Устранено в ходе проверки
4	Отсутствует график очистки оборудования распределительных устройств от пыли и грязи	ПТЭЭП п. 2.2.17	Заведующий хозяйством Колчина Т.Ю.

			Устранено в ходе проверки
5	Отсутствует график (план ППР) очистки светильников, осмотра и ремонта сети освещения	ПТЭЭП п. 2.12.12	Заведующий хозяйством Колчина Т.Ю. Устранено в ходе проверки
6	Отсутствуют документы (акты, записи в ремонтном журнале), подтверждающие выполнение ремонтов электрооборудования и аппаратов.	ПТЭЭП п. 1.6.14	Заведующий хозяйством Колчина Т.Ю. Устранено в ходе проверки
7	Результаты осмотров не отмечаются в журнале дефектов и неполадок на электрооборудовании.	ПТЭЭП п. 2.2.39	Заведующий хозяйством Колчина Т.Ю. Устранено в ходе проверки
8	Отсутствует список работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды.	ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9, ПОТ ЭЭ п. 5.12	Заведующий хозяйством Колчина Т.Ю. Устранено в ходе проверки
9	В перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации не указан порядок учета работ.	ПОТ ЭЭ п. 8.5	Заведующий хозяйством Колчина Т.Ю. Устранено в ходе проверки
10	Не проводятся инструктажи, допуск к работе и присвоение прав оперативно-ремонтного персонала командированному персоналу других организаций, выполняющему работы в электроустановках Потребителя.	ПТЭЭП п. 1.2.6, ПОТ ЭЭ п. 46.1, 46.4, 46.6, 46.10.	Заведующий хозяйством Колчина Т.Ю. Устранено в ходе проверки
11	Имеются электроустановки в технически неисправном состоянии, не обеспечивающем безопасные условия труда:	ПТЭЭП, п. 1.2.2, ПОТ ЭЭ, п. 1.3	Заведующий хозяйством Колчина Т.Ю. Устранено в ходе проверки
12	Оборудование ГРЩ покрыто пылью.	ПТЭЭП, п. 2.2.17	Заведующий хозяйством Колчина Т.Ю. Устранено в ходе проверки

13	Не соответствуют действительности надписи на панелях щитов ГРЩ, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования.	ПТЭЭП, п. 2.2.20	Заведующий хозяйством Колчина Т.Ю. Устранено в ходе проверки
14	В ГРЩ на кабелях отсутствуют бирки с указанием номера или наименования линии.	ПУЭ, п. 2.3.23	Заведующий хозяйством Колчина Т.Ю. Устранено в ходе проверки
15	На части силовых щитов и сборок отсутствуют диспетчерские наименования.	ПТЭЭП, п. 2.2.20, ПУЭ, п. 1.1.28	Заведующий хозяйством Колчина Т.Ю. Устранено в ходе проверки
16	В щитах и сборках отсутствует маркировка автоматических выключателей, соответствующая надписям, обозначающим наименование присоединений.	ПУЭ, п. 1.1.28	Заведующий хозяйством Колчина Т.Ю. Устранено в ходе проверки

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

ПОТ ЭЭ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

ПУЭ – Правила устройства электроустановок;

ИПИСЗ – Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена.


С.Н. Голубев


Т.Ю. Колчина

Прилагаемые к акту документы: ---

Подпись лица, проводивших проверку:


С.Н. Голубев

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: заведующий хозяйством Колчина Татьяна Юрьевна

26 марта 2018 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ---