



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Управление надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Фрунзенского района

ул. Средняя, д.3, лит.А, г. Санкт-Петербург, 192102

Тел./факс 712-87-48

Тел. доверия: 299-99-99, тел. УНДПР: 718-25-61

24.04.2018 г. № 1263-2-24-17

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О приемке к новому учебному году 2018-2019

Директору ГБОУ СОШ № 292  
Фрунзенского района  
Санкт-Петербурга

М.В. Пятышевой

Ул. Будапештская, д. 42 к.6, лит. А  
Санкт-Петербург, 192071

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу, рассмотрев Ваше обращение в порядке консультирования юридических лиц и граждан по вопросам выполнения требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в здании ГБОУ СОШ № 292 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: Ул. Будапештская, д. 42 к.6, лит. А, подлежащего приемке к новому 2018-2019 учебному году, сообщает, что на указанном объекте защиты имеются нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Точечные пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях (1 этаж);
2. В спортивном зале световые оповещатели не защищены от механических повреждений.

В связи с вышеизложенным отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района считает невозможным принять вышеуказанное здание к новому 2018 - 2019 учебному году.

Начальник отдела

Р.И. Фомин