Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Фрунзенскому району
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Средняя, д. 3, лит. А, тел. (812) 712-87-48,
E-mail: 10@78.mchs.gov.ru

«26» ноября 2021 г., 12 час. 00 мин. № 42-1-847
(дата и время составления акта)

191102, г. Санкт-Петербург, ул. Средняя, д. 3, лит. А
(место составления акта)

Акт выездной проверки

внеплановой
(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 12.11.2021 № 42-1-847, учётный № проверки 78210061000201347828
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Финогеновой Лидией Сергеевной – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
здания общеобразовательной организации
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
192071, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 42, корп. 6, лит. А
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №292 с углубленным изучением математики Фрунзенского

района Санкт-Петербурга, ИНН 7816165190, юридический адрес: 192071, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 42, корп. 6, лит. А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «22» ноября 2021 года, 12 час. 00 мин.
по «26» ноября 2021 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 рабочий дня, 03 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:
с «22» ноября 2021 года, 12 час. 00 мин.
по «22» ноября 2021 года, 13 час. 00 мин.
по месту: 192071, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 42, корп. 6, лит. А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
протокол осмотра от 22.11.2021 № 42-1-847

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

с «26» ноября 2021 года,11 час. 00 мин.
по «26» ноября 2021 года, 12 час. 00 мин.
по месту: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Средняя, д. 3, лит. А, каб. 9

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которых получены:
служебные письма

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
1) приказы и распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, служебные письма.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска:
Отчет №19/06-44, выполнен ООО «АУДИТ» в 2019 г.

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета:

принятое в расчете значение коэффициента Ксоуэ i не соответствует фактическим данным, установленным при обследовании объекта защиты; не выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, направленные на снижение величины пожарного риска.

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска:

нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения:

-

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено:

что не выполнены п. 2,3,4,5,6,7 предписания ОНДПР от 30.11.2020 № 42-1-655/1/1, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (учебные классы).	п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 4 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»
2.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА	п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 4 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»
3.	Ширина выхода из лестничной клетки №1 наружу менее ширины марша лестницы, определяемой расстоянием между стеной и ограждением (факт.0,7 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.20 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
4.	Ширина выхода из лестничной клетки №2 наружу менее ширины марша лестницы, определяемой расстоянием между стеной и ограждением (факт.0,7 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.20 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
5.	Ширина пути эвакуации по лестнице (л/к №1), предназначенной для эвакуации людей,	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический

	при числе эвакуирующихся более 200 людей, менее 1,35 м (факт.1,25 м)	регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 «а» СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
6.	Ширина пути эвакуации по лестнице (л/к №2), предназначенной для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 200 людей, менее 1,35 м (факт.1,25 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 «а» СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) служебное письмо исх. №247;
2) служебное письмо исх. №294.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Финогенова Л.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Финогенова Лидия Сергеевна – инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, телефон: (812) 712-87-48, E-mail: 10@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Петрова Марина Викторовна, директор ГБОУ школы №292

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«12» часов «00» минут «26» ноября 20 21 г.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Фрунзенскому району
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Средняя, д. 3, лит. А, тел. (812) 712-87-48,
E-mail: 10@78.mchs.gov.ru

«26» ноября 2021 г., 12 час. 00 мин. № 42-1-847/1/1
(дата и время составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 12.11.2021 № 42-1-847, учётный № проверки 78210061000201347828
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Финогеновой Лидией Сергеевной – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
здания общеобразовательной организации
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
192071, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 42, корп. 6, лит. А
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №292 с углубленным изучением математики Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ИНН 7816165190, юридический адрес: 192071, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 42, корп. 6, лит. А
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера

налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «22» ноября 2021 года, 12 час. 00 мин.
по «26» ноября 2021 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (учебные классы).	п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 4 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.12.2022	
2.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА	п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 4 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.12.2022	
3.	Ширина выхода из	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6,	01.12.2022	

	лестничной клетки №1 наружу менее ширины марша лестницы, определяемой расстоянием между стеной и ограждением (факт.0,7 м)	ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.20 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
4.	Ширина выхода из лестничной клетки №2 наружу менее ширины марша лестницы, определяемой расстоянием между стеной и ограждением (факт.0,7 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.20 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.12.2022	
5.	Ширина пути эвакуации по лестнице (л/к №1), предназначенной для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 200 людей, менее 1,35 м (факт.1,25 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 «а» СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.12.2022	
6.	Ширина пути эвакуации по лестнице (л/к №2), предназначенной для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 200 людей, менее 1,35 м (факт.1,25 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 «а» СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.12.2022	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленны срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридически лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российско Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настояще предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.202 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российско Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарно безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числ руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарно безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР
Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Финогенова Л.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Финогенова Лидия Сергеевна – инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, телефон: (812) 712-87-48, E-mail: 10@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Предписание для исполнения получил (а):
Петрова Марина Викторовна, директор ГБОУ школы №292

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«12» часов «00» минут «26» ноября 2021 г.

(подпись)

ПРОТОКОЛ № 42-1- 547

об административном правонарушении

«26» ноября 2021 г. *Санкт-Петербург, Средняя ул., д.3, литер. А, каб. 9*
(место составления, адрес)

12 час. 00 минут

Я, *инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Санкт-Петербургу, далее ОНДПР Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу – государственный инспектор Фрунзенского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Финогенова Лидия Сергеевна*
(должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол)

руководствуясь *статьями 28.2; 28.3; 23.34 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях (№ 195 – ФЗ от 30.12.2001 года)*
(указывается нормативно–правовой акт, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в «12» часов «00» минут 26 ноября 2021 года по адресу: *192102, Санкт-Петербург, Средняя ул., д. 3, лит. А, ОНДПР Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу*
(указывается место составления административного протокола)

в отношении *должностного лица*
(указывается субъект административного правонарушения)

1. Фамилия, имя отчество: *Пятышева Мария Викторовна*
2. Дата и место рождения: *16.01.1977, гор. Ленинград*
3. Адрес места регистрации: *СПб, пр. М. Тореза, д. 102, корп. 5, кв. 134*
4. Фактически проживающий (ая): *СПб, пр. Космонавтов, д. 65, корп. 9, кв. 214*
5. Место работы, учебы: *ГБОУ СОШ №292 Фрунзенского района Санкт-Петербурга*
6. Занимаемая должность: *директор, 50000, 8-951-645-93-63*
7. Документ, удостоверяющий личность: *паспорт гражданина Российской Федерации серия 40 03 номер 539057 выдан 36 о/м Выборгского района Санкт-Петербурга, 03.02.2003*
8. Семейное положение: *замужем, несовершеннолетних детей нет*
9. Привлекался (ась) ли ранее к административной ответственности за однородное правонарушение и когда: *ранее за совершение однородного административного правонарушения, к административной ответственности не привлекался*
(указываются иные сведения, в том числе привлечение (не привлечение) ранее к административной ответственности)

В 12 час. 00 мин. 26.11.2021 при проведении внеплановой выездной проверки, на основании решения о проведении внеплановой выездной проверки заместителя начальника управления – начальника ОНДПР Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Грязева Н.А. №42-1-847 от 12.11.2021, по адресу: 192071, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 42, корп. 6, лит. А, на объекте защиты – здание образовательной организации, используемом (эксплуатируемом) в процессе осуществления своей деятельности Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №292 с углубленным изучением математики Фрунзенского района Санкт-Петербурга, установлено, что, являясь – руководителем организации – не выполнила в срок до 00 час. 01 мин. 02.11.2021 законное предписание должностного лица Федерального государственного пожарного надзора, срок исполнения которого был установлен к исполнению до 01.11.2021, а именно: предписание от 21.10.2020 № 42-1-655/1/1, пункты № 2,3,4,5,6,7
(указывается время, адрес, место совершения нарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

1. Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (учебные классы), п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 4 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

2. Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 4 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

3. Ширина выхода из лестничной клетки №1 наружу менее ширины марша лестницы, определяемой расстоянием между стеной и ограждением (факт.0,7 м) п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.20 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

4. Ширина выхода из лестничной клетки №2 наружу менее ширины марша лестницы, определяемой расстоянием между стеной и ограждением (факт.0,7 м) п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.20 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

5. Ширина пути эвакуации по лестнице (л/к №1), предназначенной для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 200 людей, менее 1,35 м (факт.1,25 м) п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 «а» СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

6. Ширина пути эвакуации по лестнице (л/к №2), предназначенной для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 200 людей, менее 1,35 м (факт.1,25 м) п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 «а» СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии *с частью* 13 *статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях*
(указывается статья и законодательный акт предусматривающий ответственность)

Свидетели (при наличии):

1. _____ _____
(фамилия, имя, отчество, (подписи
_____ _____
адрес места жительства) свидетелей)

2. _____ _____
_____ _____

Потерпевший (при наличии):

1. _____ _____
(Ф.И.О., адрес места жительства) (подпись потерпевшего)

Подпись Л.С. Финогенова
(лица, составившего протокол)

С протоколом ознакомлен (а), и права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1, 25.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также права, предусмотренные статьей 51 Конституции РФ, мне разъяснены и понятны:

Статья 25.1. КоАП РФ Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6. настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.3. КоАП РФ Законные представители физического лица

1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители.
2. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны или попечители.
3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся законными представителями физического лица, удостоверяются документами, предусмотренными законом.
4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц.
5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя указанного лица.

Статья 51 Конституции Российской Федерации

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

« 26 » ноября 2021 года
(дата)

(подпись) (Тетюшева М.В.)

О месте и времени рассмотрения будет сообщено дополнительно
(отметка об извещении, о времени и месте рассмотрения административного дела)

« _____ » _____ 2021 года
(дата)

(подпись)

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении:

Подробные объяснения будут даны при рассмотрении

С протоколом ознакомлен, копию протокола получил

«26» ноября 2021 года

(дата)

(подпись)